



## 1.1 Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen

Art des Betriebes: _____			
<b>Aufstellungsort (Innenraum)</b> <input type="checkbox"/> im abgeschlossenen Betriebsraum nach VDE 0100-729 <input type="checkbox"/> im Betriebsbereich <input type="checkbox"/> _____	<b>Aufstellung:</b> <input type="checkbox"/> Einseitig <input type="checkbox"/> im L (1x Eckfeld) <input type="checkbox"/> im U (2x Eckfeld) <input type="checkbox"/> Rücken an Rücken <input type="checkbox"/> siehe Stellplan/Raumplan	<b>Bodenbeschaffenheit:</b> <input type="checkbox"/> Betonboden <input type="checkbox"/> Kabelgraben <input type="checkbox"/> Doppelboden <input type="checkbox"/> siehe Stellplan/Raumplan	<b>max. Anlagenabmessungen:</b> H= _____ mm B= _____ mm T= _____ mm <input type="checkbox"/> siehe Stellplan/Raumplan
<b>Schutzart:</b> <input type="checkbox"/> IP 30 <input type="checkbox"/> IP 31 <input type="checkbox"/> IP 40 <input type="checkbox"/> IP 41 <input type="checkbox"/> IP 54 <input type="checkbox"/> IP _____	<b>Schutzklasse:</b> <input type="checkbox"/> I (mit Schutzleiter) <input type="checkbox"/> II (mit Schutzisolierung)	<b>Umgebungstemperatur:</b> <input type="checkbox"/> -5 °C bis 35 °C <input type="checkbox"/> abweichende Temperatur	<b>Türanschlag:</b> <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
<b>Lackierung:</b> Schrank: <input type="checkbox"/> RAL 7035 <input type="checkbox"/> Sonderlack RAL _____		<b>Sockel:</b> <input type="checkbox"/> RAL 7016 <input type="checkbox"/> Sonderlack RAL _____	

## 1.2 Bedienen und Warten

Bedienbarkeit: Zugang zu den manuell betätigten Geräten bei Betrieb der Schaltanlage	
<input type="checkbox"/> Betätigung durch Elektrofachkraft bzw. elektrotechnisch unterwiesene Person (PSC nach DIN EN 61439-2)	<input type="checkbox"/> Betätigung durch Laien (DBO nach DIN EN 60439-3)

<b>Wartung / Erweiterung</b>		
<b>Einspeisungen:</b> <input type="checkbox"/> Festeinbautechnik <input type="checkbox"/> Stecktechnik <input type="checkbox"/> Einschubtechnik	<b>Abgänge:</b> <input type="checkbox"/> Festeinbautechnik <input type="checkbox"/> Einschubtechnik	<input type="checkbox"/> Stecktechnik (Henconnect) <input type="checkbox"/> einseitig gesteckt (WFD) <input type="checkbox"/> doppelseitig gesteckt (WWD)

<b>Allgemeines:</b>			
<b>Schlossart:</b> Schwenkhebel mit <input type="checkbox"/> Halbzylinder (1333) <input type="checkbox"/> Blindstopfen <input type="checkbox"/> Vierkant 8 mm <input type="checkbox"/> Doppelbart 3 mm <input type="checkbox"/> ohne Einsatz (Schließanlage bauseits) <input type="checkbox"/> _____	<b>Geräte von außen bedienbar:</b> <input type="checkbox"/> Einspeiseschalter <input type="checkbox"/> Kuppelschalter <input type="checkbox"/> Abgangsschalter <input type="checkbox"/> Steuerschalter <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____	<b>Form der inneren Unterteilung:</b> <input type="checkbox"/> Form 1 Feld: _____ <input type="checkbox"/> Form 2b Feld: _____ <input type="checkbox"/> Form 4b Feld: _____	<b>Berührungsschutzabdeckung:</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Steuerfach <input type="checkbox"/> Feld
<b>Blindschaltbild:</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	<b>Sonstiges:</b> _____ _____ _____		

<b>Störlichtbogenschutz:</b>
Wird Störlichtbogenschutz gefordert? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Sollen die direkten Folgen eines Störlichtbogens auf ein Feld begrenzt werden? <input type="checkbox"/> Nein (min. passiver Störlichtbogenschutz Klasse A) <input type="checkbox"/> Ja (min. passiver Störlichtbogenschutz Klasse B)
Soll der Monteur beim Arbeiten an der Schaltanlage vor allen Auswirkungen eines Störlichtbogens geschützt werden? <input type="checkbox"/> Nein (passiver Störlichtbogenschutz reicht aus) <input type="checkbox"/> Ja (aktiver Störlichtbogenschutz erforderlich)
Wie lange kann der Ausfall der Anlage nach einem Störlichtbogen toleriert werden? <input type="checkbox"/> bis 1 Tag (aktiver Störlichtbogenschutz erforderlich) <input type="checkbox"/> länger als 1 Tag (aktiver Störlichtbogenschutz empfehlenswert) <input type="checkbox"/> mehrere Wochen (aktiver Störlichtbogenschutz nicht erforderlich)