1.4 Stromkreise und Verbraucher

<table>
<tr><td>Lage der von außen eingeführten Leiter:
❑ nach oben
❑ nach unten
❑ _____</td><td colspan="3">Art und Werkstoff der von außen eingeführten Leiter:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Betriebsstrom der Abgangsstromkreise:
❑ siehe Schaltplan
❑ siehe Auflistung

Art der Abgangsstromkreise:
❑ Sicherungsbehaftet ❑ Sicherungslos
❑ siehe Schaltplan ❑ siehe Auflistung</td><td>Anschlussbereich 1:
von _____ mm² bis _____ mm²
❑ Kabel (Einzeladern)
❑ Kabel (Mehrader)

❑ Cu
❑ Al

Typ: _____
❑ Direktanschluss mit Kabelschuh
❑ Rahmenklemmen
❑ Reihenklemme (Schraub)
❑ Reihenklemme (Zugfeder)

Mehrstockklemmen zulässig?
❑ Nein
❑ Ja</td><td>Anschlussbereich 2:
von _____ mm² bis _____ mm²
❑ Kabel (Einzeladern)
❑ Kabel (Mehrader)

❑ Cu
❑ Al

Typ: _____
❑ Direktanschluss mit Kabelschuh
❑ Rahmenklemmen
❑ Reihenklemme (Schraub)
❑ Reihenklemme (Zugfeder)

Mehrstockklemmen zulässig?
❑ Nein
❑ Ja</td><td>❑ Schienenverteiler

❑ Cu
❑ Al
Hersteller: _____
Typ: _____
I_n: _____ A</td></tr>
<tr><td colspan="3">❑ siehe Schaltplan
❑ siehe Auflistung</td></tr>
</table>

N-Leiter Hauptsammelschiene

Verhältnis Stromtragfähigkeit der Neutralleiter-Sammelschiene zu den Außenleiter-Sammelschienen

❑ 50% (Standard gem. EN 61439-2)
❑ EMV-günstiger Aufbau (im Bereich der Außenleiter)
❑ 100% (gleiche Stromtragfähigkeit wie Außenleiter)
❑ _____ %

N-Leiter Abgänge

Verhältnis der Strombelastbarkeit der Neutralleiter der Abgänge zu den Außenleitern der Abgänge

❑ 50% (Standard gem. EN 61439-2)
❑ 100% (gleiche Stromtragfähigkeit wie Außenleiter)
❑ _____ %