

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.31382.04ИБКО



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31382.04ИБКО.В00240

Срок действия сертификата соответствия с 19.12.2018 по 18.12.2023

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро», ОГРН: 1127847367450. Адрес: 194156, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литер «И»
Телефон: +7 (812) 677 04 53. E-mail: oxana.artemenko@henselmennekes.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро», Адрес: 194156, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литер «И»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации: Рег. № РОСС RU.31382.04ИБКО

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности».

Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Новорошинская, дом 4, корпус А, офис 932-1, тел: +7 (812) 426-15-37 info@megregiontest.ru, http://mrcpb.ru/

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

серии FK, моделей EDKF, AKMF, марки HENSEL, выпускаемые по DIN EN 60670-22, EN 60670-22, IEC 60670-22, DIN 4102-12.

Серийный выпуск

Коробки ответвительные огнестойкие из металла и поликарбоната, серии FK с код ТН ВЭД ЕАЭС 8536 90 850 0
аксессуарами, комплектующие (кабельные вводы) к коробкам

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование документа на основании которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130.2013, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ IEC 60331-2013. Сохраняют работоспособность в условиях пожара до 90 минут при напряжении переменного тока до 690 В (E30, E60, E90 и PH120)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокола испытаний № 01762-08/18-05-ИМ от 18.12.2018 года, № 01763-08/18-05-ИМ от 18.12.2018 года, выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, предоставленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Семенец

Д.С. Глушнева

