Obudowy puste zgodne z PN-EN 62208

Szczegóły techniczne
Warunki eksploatacji i otoczenia

	Puste obudowy KG	Puste obudowy EB....,K ....
Zastosowanie	**Przeznaczone do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych** Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienie szczególnych zjawisk atmosferycznych i ich wpływ na pracę zainstalowanych w obudowie aparatów.	
Temperatura otoczenia - średnia wartość w czasie 24 godzin - wartość maksymalna - wartość minimalna	 +35 °C +40 °C -25 °C	 +35 °C +40 °C -25 °C
Wilgotność względna - krótkookresowa	– –	50% przy 40 °C 100% przy 25 °C
Ochrona przeciwpożarowa w przypadku błędów wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania: - próba metodą rozżarzonego drutu wg IEC 60695-2-11: - (650 ± 15) °C dla obudów i dławnic	
Palność: - próba rozżarzonego drutu wg IEC 60 695-2-11 - UL Subject 94	 750 °C V-2 trudnopalne samogasnące	 960 °C V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed obciążeniem mechanicznym	IK 08 (5 dżuli)	IK 08 (5 dżuli)
Wydzielanie toksyn	bez halogenu [1] bez silikonu	bez halogenu [1] bez silikonu
	[1] „Bez halogenu” zgodnie z normą IEC 60754-2„ zgodnie z próbą kabli i przewodów izolowanych - korozja od gazów pożarowych. **Właściwości materiałów – patrz rozdział „Dane techniczne“**	