Caixas vazias em conformidade com a norma IEC 62208

Informação técnica

Condições operacionais e de utilização

	Caixas vazias KG	Caixas vazias K ....
Âmbito de utilização	**Adequadas para instalações interiores e exteriores, proteção contra condições climatéricas** Contudo, é necessário estar atento aos efeitos climáticos no equipamento instalado, por exemplo, temperaturas ambiente elevadas ou baixas ou formação de condensação, consultar informações técnicas	
Temperatura ambiente - Valor médio durante 24 horas - Valor máximo - Valor mínimo	 +35 °C +40 °C -25 °C	 +35 °C +40 °C -25 °C
Humidade relativa - período curto	– –	50% a 40 °C 100% a 25 °C
Protecção contra o fogo em caso de falhas internas	Requisitos colocados nos dispositivos elétricos por standards e normas: Requisitos mínimos - Teste de fio incandescente conforme a norma IEC 60695-2-11: - (650 ± 15) °C para quadros e bucins	
Resistência ao fogo - Teste de fio incande- scente IEC 695-2-11 - UL Subject 94	 750 °C V-2 retardador de chama auto-extinguível	 960 °C V-2 retardador de chama auto-extinguível
Índice de protecção de contra impactos mecânicos	IK 08 (5 Joules)	IK 08 (5 Joules)
Comportamento tóxico	sem halogéneo [1)] sem silicone	sem halogéneo [1)] sem silicone
	[1)] "Sem halogéneo" em conformidade com a norma IEC 754-2 "Métodos de teste comuns para cabos Determinação do montante de gás ácido de halogéneo". **Para propriedades do material consulte a Informação Técnica**	